



SEM ESCALA

1. Os tubos multicamadas embutidos no piso ou na parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
2. Os tubos enterrados deverão estar a 30cm de profundidade.
3. Os tubos não poderão ter emendas.
4. Para curvas no tubo multicamadas deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
5. Oabrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Rua Travessa Pavão, n.º 80, Centro - Vila Pavão/ES

Prefeitura de Vila Pavão/ES:

OBRA:	CONSTRUÇÃO CRAS DE VILA PAVÃO	ESCALA:	INDICADAS
ENDEREÇO DA OBRA:		RUA ADECLINO DURAES, BAIRRO NOVA MUNIQUE, VILA PAVÃO/ES	
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO	CNPJ:	36.350.346/0001-67
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:		RUA TRAVESSA PAVÃO, N° 80, BAIRRO CENTRO, VILA PAVÃO/ES	
CONTEUDO:		DESENHO:	ANANDA NOBRE
ESQUEMA DE GÁS ENCANADO DETALHE DE ABRIGO DE GÁS		DATA:	JANEIRO / 2021
		PRANCHA:	01/01
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:		
<p>_____ PRECILA BRUMATTI DELEVIDOVE CREA - 00.46153/D</p>	<p>_____ PREFEITURA DE VILA PAVÃO</p>		