

DETALHE – ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

ESCALA - 1:50

- NOTAS DE EXECUÇÃO DE PROJETO

- | | |
|---|--|
| 1 | AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 5419/05 E 5410/04; |
| 2 | TODA CAIXA DE PASSAGEM NÃO INDICADA SERÁ DE 15x15cm. |
| 3 | TODOS OS CABOS ELÉTRICOS DEVEM TER CARACTERÍSTICAS DE ISOLAÇÃO DE 0,6/1kV COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 90°C. |
| 4 | OS CABOS DEVERÃO SER RESISTENTES A CHAMA, SOB CONDIÇÕES SIMULADAS DE INCÊNDIO, LIVRES DE HALOGENO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS (CONFORME NORMA NBR-13248). |
| 5 | OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS NOS DISJUNTORES, CAIXA DE PASSAGEM E NAS CARGAS (TOMADAS, LUMINÁRIAS, CONDENSADORAS, QUADROS). |
| 6 | OS CONDUTORES DE SEÇÃO [IGUAL OU INFERIOR A 6mm²] DEVERÃO SER IDENTIFICADOS POR ANILHAS PLÁSTICAS "OVALGRIP" NAS DUAS PONTAS; |
| 7 | O DETALHAMENTO DOS QUADROS DE BOMBA ESTARÃO ESTAR NOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |
| 8 | O DETALHAMENTO DO QUADRO DE INCÊNDIO ESTARÃO ESTAR NO PROJETO DE INSTALAÇÕES INCÊNDIO |

Legenda	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Bloco autoalum. lum. emergência no teto
	Caixa 4x4" de embutir
	Caixa de passagem
	Fotocélula
	Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 5 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso
	Lâmpada LED
	Motor trifásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 100W
	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso


PROJETOS DE REFERÊNCIA :

PROJETO ARQUITETÔNICO, PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS

REVISÃO

[illegible]

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



PROPRIETÁRIO : _____

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CNPJ: 36.350.346/0001-67

AUTOR DO PROJETO:

ANDREY MOREIRA DE CASTRO - CREA 0046625/D - ES

INFORMAÇÕES DA OBRA

DESCRIÇÃO DA PLANTA:

DETALHE - ALIMENTAÇÃO QD-PPCI

TÍTULO DA OBRA :

CONSTRUÇÃO DA EMEF ESTHER DA COSTA SANTOS

ENDEREÇO DA OBRA :

RUA ADECLÍNIO DURAES, S/Nº - BAIRRO NOVA MUNIQUE

DESENHOS:

EQUIPE ML

Nº DO ARQUIVO CAD:

0186-003-ELE-ROI.DW/

DATA:

DEZEMBRO/202

Nº DO PROJETO

ELEO184

ESCALA:

1:50

Nº DA PRANCHA

03/17

AVENIDA ELDES SCHERRER DE SOUZA, Nº1025, CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA
SALA 616-CEP:29.165-680-PARQUE RESIDENCIAL DE LARANJEIRAS-SERRA/ES
TEL+55(27)3060-8013 +55(27)3060-8208