

VISTA SUPERIOR DA COBERTURA METÁLICA - TERÇAS, TIRANTES e CONTRAVENTAMENTOS
ESCALA - 1/75


- NOTAS:
- 1 - COTAS E DIMENSÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 3 - PERFIS DE AÇO LAMINADO ASTM A-372 345MPa E AÇO DOBRADO CP-26
 - 4 - PARAFUSOS DE ANCORAGEM ISO 898-C4.6 (LISO) E CHAPAS AÇO A-36 250MPa
 - 5 - OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SERÃO EM AÇO CLASSE DE RESISTÊNCIA A325
 - 6 - PINTURA: DUAS DEMÃO DE PRIMER EPOXI COM ESPESURA DA PELÍCULA SECA DE 30 U.
 - 7 - FCK DO CONCRETO=30MPa (VER PROJETO DE FUNDAÇÃO)
 - 8 - PARA OS REQUISITOS BÁSICOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, MONITÓRIO DE QUALIDADE E PRÁTICAS DE INSPEÇÃO, OBEDECER AS "PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO EDIFÍCIOS" ANEXO P DA NORMA NBR 8800/86 COMPLEMENTADAS PELO "CODE OF STANDARD PRACTICE FOR STEEL BUILDINGS AND BRIDGES" DO AISC/2005 E AWS D1.1/2004.
 - 9 - SOLDAS:
 - 9.1 - ELETRODO: E70XX PARA O AÇO
 - 9.2 - INSPEÇÃO DAS SOLDAS: DEVERÃO SER SEGUIDOS OS REQUISITOS DA AWS D1.1/2004, QUANTO AS TÉCNICAS E OS PADRÕES DE ACEITAÇÃO.
 - 10 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:
 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSTRUTORA E DEVERÁ CONTAR COM A CONSULTORIA DE UM TECNÓLOGO DE MATERIAIS.
 - O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVERÁ OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS VIGENTES

PROJETOS DE REFERÊNCIA :
PROJETO ARQUITETÔNICO, PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS

| REVISÃO | | |
|------------|-------------|--------------------|
| DATA | REVISÃO No. | DESCRIÇÃO |
| 06/06/2025 | 00 | EMISSIONAL INICIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ART N°0820250124641

PROJETO ESTRUTURA METÁLICA



PROPRIETÁRIO :
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - CNPJ:36.350.346/0001-67
AUTOR DO PROJETO:
CARLOS RAPHAEL MONTEIRO DE LEMOS - CREA 11840/D - ES

INFORMAÇÕES DA OBRA

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DA PLANTA: VISTA SUPERIOR DA COBERTURA METÁLICA - TERÇAS, TIRANTES e CONTRAVENTAMENTOS | | |
| TÍTULO DA OBRA : CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - CRECHE GIRASSOL | | |
| ENDEREÇO DA OBRA : R. BERNARDO DURÃES DE OLIVEIRA, VILA PAVÃO-ES | | |
| DESENHOS: EQUIPE ML | DATA: JUNHO/2025 | ESCALA: 1:75 |
| Nº DO ARQUIVO CAD: 1140M-003-MET-800.DWG | Nº DO PROJETO: EST1140M | Nº DA FRANCHA: 03/05 |
| RUA COSSOEN,Nº 04, ANDAR 01, CEP:29.134-680, UNIVERSAL, VIANA/ES TEL:55(27)2142-9422 | | |